

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsofb.ru, e-mail: nsofb@nsofb.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№

НСОПБ.RU.ЭО.ПР.150.Н.02552

37330

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Эй-Джи строймаркет» (ООО «Эй-Джи строймаркет»),
Адрес: 140207, РОССИЯ, Московская область, город Воскресенск, деревня Ратмирово, улица Некрасова,
дом 1. ОГРН: 1025000927599. Телефон: +7 496 449 63 09. Электронная почта: zavod@bolars.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Эй-Джи строймаркет» (ООО «Эй-Джи строймаркет»),
Адрес: 140207, РОССИЯ, Московская область, город Воскресенск, деревня Ратмирово, улица
Некрасова, дом 1. ОГРН: 1025000927599. Телефон: +7 496 449 63 09. Электронная почта:
zavod@bolars.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование, рег. номер свидетельства об аккредитации и адрес экспертной организации, выдавшей сертификат соответствия)

ОС ООО "Альфа "Пожарная Безопасность". Адрес: 115280, РОССИЯ, город Москва,
вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, улица Ленинская Слобода, дом 19,
помещение 7/4, тел./факс: 84952801686. ОГРН: 1107154016166. Свидетельство об
аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.150 от 07.06.2018 (бессрочно).

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Покрытие декоративное на основе лака акрилового водно-дисперсионного
«Мокрый камень» торгового знака БОЛАРС®, нанесенного на негорючее
основание с установленным изготовителем расходом от 100 г/м2 до 200 г/м2 на
один слой, толщиной одного слоя 100 мкм; изготавливаемого в соответствии с
техническими условиями ТУ 20.30.11-059-56852407-2021 «Лаки акриловые водно-
дисперсионные БОЛАРС®». Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование и номер документа по стандартизации и/или номер и дата договора, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94, ГОСТ 30402-96,
ГОСТ 12.1.044-89, п.п. 4.18, 4.20. (См.
Приложение – бланк № 009864).

код ОК 034 (ОКПД 2)

20.30.11.110

код ТН ВЭД ЕАЭС
3209 90**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

(номер и дата протокола испытаний, наименование и рег. номер свидетельства об аккредитации экспертной организации НСОПБ, проводившей исследования (испытания) и измерения)

Протокол испытаний № 147-С-24 от 02.07.2024 выдан ИЛ ООО "Альфа "Пожарная
Безопасность" Свидетельство об аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.150 от
07.06.2018 (бессрочно). Акт о результатах анализа состояния производства № 79-
АСП/24 от 15.05.2024 выдан ОС ООО "Альфа "Пожарная Безопасность".
Свидетельство об аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.150 от 07.06.2018
(бессрочно).

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции)

Технические условия ТУ 20.30.11-059-56852407-2021 «Лаки акриловые водно-
дисперсионные БОЛАРС®» от 30.06.2021.
Инструкция по применению и нанесению лака акрилового водно-дисперсионного
БОЛАРС® №13: лак акриловый декоративный «Мокрый камень» от 23.06.2023.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 24.07.2024 по 23.07.2029



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(подпись)
(подпись)

А.С. Хромова
(инициалы, фамилия)

Ю.Б. Ненашев
(инициалы, фамилия)

* Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду
в Федеральном реестре СМИ
«Общественное Министерство пожарной безопасности» www.nsofb.ru

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.150.Н.02552
(номер сертификата соответствия)

009864

(учетный номер бланка)

Обозначение стандарта	Наименование национального стандарта	Проверяемые при испытаниях характеристики
ГОСТ 30244-94, пункт 5.3	Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть"	Группа горючести – Г1 (слабогорючие)
ГОСТ 30402-96, пункт 5.1	Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость"	Группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые)
ГОСТ 12.1.044-89, пункт 4.18	Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа по дымообразующей способности – ДЗ (с высокой дымообразующей способностью)
ГОСТ 12.1.044-89, пункт 4.20	Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа по токсичности продуктов горения – Т3 (высокоопасные)



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

подпись

подпись

А.С. Хромова
(инициалы, фамилия)

Ю.Б. Ненашев
(инициалы, фамилия)