

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ58.В.00939/24



### ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Эй-Джи строймаркет» (ООО «Эй-Джи строймаркет»).

Место нахождения: Московская область, городской округ Воскресенск, деревня Ратмирово. Адрес юридического лица: 140207, РОССИЯ, Московская область, город Воскресенск, деревня Ратмирово, улица Некрасова, дом 1. Адрес места осуществления деятельности: 140207, РОССИЯ, Московская область, город Воскресенск, деревня Ратмирово, улица Некрасова, дом 1. ОГРН: 1025000927599. ИНН: 5005033619. Телефон: +7 496 449 63 09. Электронная почта: zavod@bolars.ru.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Эй-Джи строймаркет» (ООО «Эй-Джи строймаркет»).

Место нахождения: Московская область, городской округ Воскресенск, деревня Ратмирово. Адрес юридического лица: 140207, РОССИЯ, Московская область, город Воскресенск, деревня Ратмирово, улица Некрасова, дом 1. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 140207, РОССИЯ, Московская область, город Воскресенск, деревня Ратмирово, улица Некрасова, дом 1. ОГРН: 1025000927599. ИНН: 5005033619. Телефон: +7 496 449 63 09. Электронная почта: zavod@bolars.ru.

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность". ОГРН: 1107154016166. ИНН: 7114501589. Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 115280, Россия, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, улица Ленинская Слобода, дом 19, помещение 7/4. Адрес места осуществления деятельности: 301668, РОССИЯ, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, улица Орджоникидзе, дом 8. Телефон: +74874655953, +74952801686. Адрес электронной почты: info@alfarb.ru. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.12.2015.

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрывает на основе штукатурных смесей торгового знака «БОЛАРС®» на цементном вяжущем с минеральными наполнителями, с содержанием органических веществ не более 1,0% по массе, применяемых для внутренней отделки помещений, изготавливаемых в соответствии с Техническими условиями ТУ 5745-031-56852407-09 «РАСТВОРЫ ШТУКАТУРНЫЕ БОЛАРС®» (Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия приведен в Приложении № 1 на 1 листе). Серийный выпуск.

код ОКПД 2 23.64.10.110

код ТН ВЭД ЕАЭС 3824 50 900 0

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.).

### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 693-С/ТР-24 от 06.09.2024 от Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016. Акт о результатах анализа состояния производства № 93-АСП/24 от 25.06.2024 от ОС ООО "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр 15.12.2015 Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с. Иные сведения о документах, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента, приведены в Приложении № 1 на 1 листе.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев с даты изготовления. По истечении срока хранения смесь может быть проверена на соответствие требованиям технических условий. В случае соответствия требованиям смесь может быть использована по назначению. Условия хранения продукции: Сухие штукатурные смеси следует хранить в упакованном виде в условиях, не допускающих их увлажнение и обеспечивающих сохранность упаковки, в крытых складских помещениях. При условии упаковки поддонов в пленку стрейч-худ, обеспечивающую защиту от атмосферных осадков, допускается хранение смеси на открытых площадках при условии целостности упаковки не более 3 месяцев. Для защиты пакетов от примерзания и разрушения, смеси следует укладывать на поддоны в штабели высотой не более четырех ярусов. Срок службы: не установлен. Обозначение и наименование национальных стандартов, включенных в перечень документов по стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента приведены в Приложении № 1 на 1 листе.

### СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 13.09.2024

по

12.09.2029



М.П.

(заместитель, руководителя) органа по сертификации

Руководитель

Эксперт-аудитор

(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Хромова Анна Сергеевна  
(фамилия, имя, отчество)

Ненашев Юрий Борисович  
(фамилия, имя, отчество)

**ПРИЛОЖЕНИЕ №1**  
**К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ПБ58.В.00939/24**

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

**Документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента:**

Технические условия ТУ 5745-031-56852407-09 «РАСТВОРЫ ШТУКАТУРНЫЕ БОЛАРС®» от 16.01.2009.  
 Инструкция по применению и нанесению декоративных штукатурок на цементной основе №15: «Короед», «Короед Оптима», «Камешковая», «Камешковая Оптима» от 04.05.2023.

**Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия;**  
**Обозначение и наименование национальных стандартов, включенных в перечень документов по стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о требованиях пожарной безопасности**  
**(Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ):**

| Наименование продукции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Обозначение и наименование национального стандарта или свода правил                                                                                                                                                     | Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <p>Покрытия на основе штукатурных смесей торгового знака «БОЛАРС®» на цементном вяжущем с минеральными наполнителями, с содержанием органических веществ не более 1,0% по массе, наименований «Штукатурка декоративная «Камешковая» белая», «Штукатурка декоративная «Камешковая ОПТИМА» белая», изготавливаемых в соответствии с Техническими условиями ТУ 5745-031-56852407-09 «РАСТВОРЫ ШТУКАТУРНЫЕ БОЛАРС®», нанесенных на негорючую основу с расходом, установленным изготовителем (без учета технологических потерь), от 2,0 до 4,0 кг/м<sup>2</sup> на один слой, толщиной сухого слоя от 1,0 до 2,5 мм;</p> <p>Покрытия на основе штукатурных смесей торгового знака «БОЛАРС®» на цементном вяжущем с минеральными наполнителями, с содержанием органических веществ не более 1,0% по массе, наименований «Штукатурка декоративная «Короед» белая», «Штукатурка декоративная «Короед ОПТИМА» белая», изготавливаемых в соответствии с Техническими условиями ТУ 5745-031-56852407-09 «РАСТВОРЫ ШТУКАТУРНЫЕ БОЛАРС®», нанесенных на негорючую основу с расходом, установленным изготовителем (без учета технологических потерь), от 2,5 до 4,0 кг/м<sup>2</sup> на один слой, толщиной сухого слоя от 1,5 до 3,5 мм.</p> | <p>ГОСТ 30244-94, пункт 5.1<br/>                     Межгосударственный стандарт<br/>                     "Материалы строительные.<br/>                     Методы испытаний на<br/>                     горючесть"</p> | <p>Группа горючести - НГ<br/>                     (негорючие)</p>  |



Руководитель  
 М.П. (подпись) (заместитель руководителя) органа по  
 сертификации

Эксперт-аудитор  
 (эксперты-аудиторы)

*(Handwritten signature)*  
 (подпись)

(подпись)

Хромова Анна Сергеевна  
 (фамилия, имя, отчество)

Ненашев Юрий Борисович  
 (фамилия, имя, отчество)